

Izolacja termiczna dobra

Przyrost temperatury	Maksymalna ogrzewana kubatura (m ³)											
	2 kW	3.3 kW	5 kW	6kW	9 kW	12kW	15 kW	18 kW	20 kW	22 kW	30 kW	50 kW
+10°C	250	425	625	750	1 125	1 500	1 800	2 200	2 500	2 700	3 750	6 250
+20°C	125	213	313	375	538	750	900	1 100	1 250	1 350	1 875	3 125
+30°C	88	138	200	263	363	525	600	725	800	900	1 200	2 000
+40°C	75	113	150	225	263	450	450	550	600	675	900	1 500

Izolacja termiczna średnia

Przyrost temperatury	Maksymalna ogrzewana kubatura (m ³)											
	2 kW	3.3 kW	5 kW	6kW	9 kW	12kW	15 kW	18 kW	20 kW	22 kW	30 kW	50 kW
+10°C	133	227	333	400	600	800	960	1 173	1 333	1 440	2 000	3 333
+20°C	67	113	167	200	287	400	480	587	667	720	1 000	1 667
+30°C	47	73	107	140	193	280	320	387	427	480	640	1 067
+40°C	40	60	80	120	140	240	240	293	320	360	480	800

Izolacja termiczna słaba

Przyrost temperatury	Maksymalna ogrzewana kubatura (m ³)											
	2 kW	3.3 kW	5 kW	6kW	9 kW	12kW	15 kW	18 kW	20 kW	22 kW	30 kW	50 kW
+10°C	83	142	208	250	375	500	600	733	833	900	1 250	2 083
+20°C	42	71	104	125	179	250	300	367	417	450	625	1 042
+30°C	29	46	67	88	121	175	200	242	267	300	400	667
+40°C	25	38	50	75	88	150	150	183	200	225	300	500

Brak izolacji termicznej

Przyrost temperatury	Maksymalna ogrzewana kubatura (m ³)											
	2 kW	3.3 kW	5 kW	6kW	9 kW	12kW	15 kW	18 kW	20 kW	22 kW	30 kW	50 kW
+10°C	71	121	179	214	321	429	514	629	714	771	1 071	1 786
+20°C	36	61	89	107	154	214	257	314	357	386	536	893
+30°C	25	39	57	75	104	150	171	207	229	257	343	571
+40°C	21	32	43	64	75	129	129	157	171	193	257	429

Przyrost temperatury oznacza różnicę pomiędzy pożądaną temperaturą w pomieszczeniu, a temperaturą na zewnątrz budynku.